



## МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЗИМОВНИКОВСКОМУ РАЙОНУ

ул. Рабочая, 1 «П» п. Зимовники, 347460 Телефоны: (86376) 3-19-95, E-mail: 55gpn\_rnd@mail.ru  
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

### Предписание № 41/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

#### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение казачий детский сад «Чебурашка»

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зимовниковского района по пожарному надзору от «25» ноября 2021 года № 41, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «30» ноября 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «30» ноября 2021 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зимовниковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Зимовниковского района по пожарному надзору майором внутренней службы Мордовцевым Г. В., проведена плановая выездная проверка объекта защиты - **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение казачий детский сад «Чебурашка», по адресу(ам):** Ростовская обл., Зимовниковский район, х. Гашун, ул. Деревенского, д. 30, совместно с представителем: **Заведующим МБДОУ казачий детский сад «Чебурашка», Дашенко Светлана Анатольевна.**

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1.    | Помещение котельной зала не оборудовано средствами обеспечения пожарной безопасности (системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с привлечением к выполнению работ по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности организаций или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. Таким образом, в помещении отсутствуют дымовые пожарные извещатели. | Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.54; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 83, п. 6.                             | 01.06.2022   |  |
| 2.    | На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты   | Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020г «Об утверждении правил   | 01.06.2022   |  |

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| <p>пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><b>В нарушение указанного пункта не представлен проект автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в котельной казачий детский сад «Чебурашка»</b></p>                      | <p>противопожарного режима в РФ» п.54;</p>  |                   |  |
| <p>3. Не организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения) из помещения котельной казачий детский сад «Чебурашка», а именно отсутствует знак над «выход» над эвакуационным выходом из помещения котельной.</p>  | <p>№123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 53, Пути эвакуации людей при пожаре п. 2.</p>  | <p>01.06.2022</p> |  |
| <p>4. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями <i>из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</i> В нарушение указанного пункта в помещении детского сада отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания из расчёта на 3 группы.</p> | <p>Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 56</p> | <p>01.06.2022</p> |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зимовниковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Зимовниковского района по пожарному надзору) майор внутренней службы Мордовцев Г. В.  
«30» ноября 2021г.



**Предписание для исполнения получил:**

Заведующий МБДОУ  
Казачий детский сад «Чебурашка»  
Дашенко Светлана Анатольевна

*Дашенко*  
(подпись)  
«30» ноября 2021г.

